



УЧПН ш. р. Бишкек ш. Чүй облусу
(Фузундук жана аймактык бөлүмдөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
Индекс, дарег, телефону/Индекс, адрес, телефон

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

08-00916

24 ж(г). «11» 2009
(Акт түзүлгөн күнү)
(Дата составления акта)

г. Кир.-Болто
(Текшерүү жүргүзгөн орду)
(Место проведения проверки)

Рассет, кармашкан поддразделение
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)

Н. Раджаков, проверяемого субъекта
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердигинин түрү/ИНН место регистрации и вид деятельности)

Коробушек 28. ИНН: 4180280610378

Мен/Мноу Раджаков, Александрович
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, жубаткунун номери/ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание
(Текшерүүгө негизделген документтердин эскертме жазуунун реквизиттери)
Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период

(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка

Текшерүүнүн түрү (указать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу./Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.)

Король Королевства Родондеско

(Эскертме жазууну аткарбай койгон учурда текшерилүүчү субъекттин жоопкерчилигин аныктаган мыйзамдын

ченемин конкреттуу көрсөтүү/Указание конкретной нормы закона, устанавливающего ответственность

проверяемому субъекту в случае невыполнения)

Акулиничев З. С.

04.06.2021

(Текшерүү жүргүзгөн кызматкердин аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, проводившего проверку, подпись, дата)

Азыркы берилген эскертме аткарылбаган учурда Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин _____ беренелеринин негизинде айыпка тартуу каралат. *Невыполнение настоящего предписания влечет наложение штрафа в соответствии со статьями _____ Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях".*

Эскертмени алдым/Предписание получил


К. Кусов Депутат городского КТД

(Аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, подпись, дата)

MO / (MII)

_____ нускада түзүлдү /
Составлен в _____ экз.

Тиркемеси барак/
Приложение на листе (ах)



06.08.2018 жж, болж иркеден
инспектор. Раманов КРЖ м.
Н. Рахманов, жериндиктерге ир адрегу
с. Каро. Бодав кб. Коргожуулар 1.27,
с. Неабо сабагыдешир ирде, ирке и
предошнее ирке ирке ирке ирке
При проверке объекта установлено
нарушение правил пожарной безопасности
по КР № 311 от 22.08.2018 жж.

Исполнение к делу проверки ирке
испол.

Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү,
колу/

ФИО должностных лиц службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

06.08.2018

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/

ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

✓

**ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений**

«04» 06 2024 ж(г)

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде эскертме берилет/На основании вышеизложенного предписывается:

[illegible]

Исповедание к Богу и рождение души
и тела.

ФИО должностных лиц службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подписать

ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

**БУЗУУЛАРДЫ ЧЕТТЕГҮҮ
ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений**

«04» 06 20 24 ж(г)

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде эскертме берилет/На основании вышеизложенного предписывается:


[illegible]

Приложение №1 к Акту проверки № 02-00916 от 04.06.2024 г.

В ходе проверки Филиала Кыргызского государственного университета им. И. Раззакова, расположенного по адресу: г. Кара-Балта кв. Ковровщиков 27., директор Калчороев А.К., были установлены следующие нарушения Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики № 381 от 22.08.2018г.:


1. Помещения учебного заведения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара утвержденные постановлением ПКР №196 от 29.04.2011г.
2. Внутренние пожарные краны не доукомплектованы пожарными рукавами, стволами соединительными гайками, не соединены между собой, не проводится перемотка рукавов на новую складку. п.121.
3. Внутренние пожарные краны не проверены на исправность путем пуска воды регистрации в журнале или составлением акта. п.119.
4. Инструкции «О мерах пожарной безопасности» не разработаны и не согласованы уполномоченным органом по противопожарной профилактике. п. 2;
5. Не организованы на объекте изучение и выполнение Правил пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими. п. 3;
6. Запасные эвакуационные двери со 2-го этажа аудитории 2/44: 2/48 загромождены металлическим трубами отопления не открываются. п.32.
7. Первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители) не исправном состоянии (не проведена перезарядка), не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения огнетушителями согласно требованиям. п.103. п.110.п.п.4.
8. Имеющийся пожарный щит не укомплектован согласно требованиям. п. 104.
9. В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу отсутствуют предписывающие знаки «ВЫХОД» подключенные к системе аварийного освещения при пожаре п. 34.
10. Соединение, оконцевание, ответвление жил проводов и кабелей выполнены путем скрутки в помещениях, распределкоробки не закрыты защитными крышками, допускается не заизолированная электропроводка. п.71. п.80. п.91.
11. Прилегающая территория не очищена от сухой травы, веток, опавших листьев и горючего мусора. п.15.

Гос. инспектор УСПН



Мураталиев З.С.

Получил:





Приложение №1 к Предписанию об устранении нарушений № 02-00916 от 04.06.2024 г.

Филиала Кыргызского государственного университета им. И. Раззакова, расположенный по адресу: г. Кара-Балта кв. Ковровщиков 27., директор Калчороев А.К.

1. Оборудовать помещения учебного учреждения автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожаров, утверждённые постановлением ПКР №196 от 29.04.2011г.
2. Инструкции «О мерах пожарной безопасности» разработать и согласовать с уполномоченным органом по противопожарной профилактике. п.2;
3. Организовать на объекте изучение и выполнение Правил пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими. п. 3;
4. Внутренние пожарные краны проверить на исправность путем пуска воды и регистрации в журнале или составлением акта. За пожарными кранами вести техническое обслуживание, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара. п.115.п.119.
5. Все внутренние пожарные краны доукомплектовать пожарными рукавами, стволами и соединительными гайками, соединить между собой, провести перемотку рукавов на новую складку каждые шесть месяцев. п.121.
6. Провести перезарядку имеющихся первичных средств пожаротушения порошковых огнетушителей, доукомплектовать учреждение необходимым количеством первичных средств пожаротушения огнетушителями согласно нормы. п.103. п.110.п.п.4.
7. Пожарный щит доукомплектовать согласно требованиям. (порошковые огнетушители - 2шт., углекислотный огнетушитель -1 шт., ящик с песком -1 шт., лопата штыковая -1 шт., лопата совковая-1шт., полотно асбестовое или войлочное -1шт., ломы-2шт., багры-2шт., топоры-2шт., ведра-2шт., бочка с водой -200 литров). п.104.
8. В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу вывесить предписывающие знаки «ВЫХОД» подключенные к системе аварийного освещения при пожаре п. 34
9. Освободить все эвакуационные проходы, выходы и двери, аудитория 2/44: 2/48 2-го этажа, загромождённые трубами отопления, обеспечить свободный доступ. п.32.
10. Соединение, оконцевания, ответвление жил проводов и кабелей выполнить с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов, оголенные места электропроводки заизолировать, открытые распределительные коробки закрыть защитными крышками, монтаж электропроводки выполнить согласно ПУЭ. П.71. п.80. п.91.
11. Прилегающую территорию систематически очищать от сухой травы, веток и горючего мусора. п.15.

Гос. инспектор УСПН



Мураталиев З.С.

Получил:

✓ К. Калчороев

Директор филиала КГУ К. Калчороев

