



Утверждено
приказом
от «11» сентября 2013г.
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Жайылский отдел СМЦПЗиГСЭН
наименование организации

«05» февраля 2024г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Нами, санитарными врачами Жайылского отдела СМЦПЗиГСЭН Люшакковой О.Г., Эмилева И.Ж. в присутствии директора Калчороева А.К. было проведено обследование филиала Кыргызского Государственного Технического Университета им. И. Раззакова по заявлению от 02.02.2024г находящихся по адресу г. Кара-Балта кв Ковровщиков 27.

Цель обследования: на соответствие требованиям Санитарных норм и правил для образовательных учреждений.

В ходе обследования установлено: Прилегающая территория ограждена по периметру забором. Осенью проводились работы по озеленению, высажены новые деревья, установлены несколько скамеек, установлен навес возле спортивной площадки. Утилизацию ТБО проводят в квартальные контейнера, которые расположены за территорией учебного заведения. Выделяются следующие зоны: спортивная и хозяйственная зоны. Спортивная зона включают: площадка для волейбола, футбольное поле, на ворота установлены сетки.

Надворный туалет капитального строения, размещен на две секции, выгребная яма поглощающего типа, требуется проведение капитального ремонта.

Внутренние санитарные узлы размещены на первом этаже, один из них для преподавателей (1 унитаз, 1 раковина), второй для студентов (1 унитаз, 1 раковина), дополнительно установлен третий туалет для студентов (2 унитаза, 1 раковина). Количество санитарных узлов не соответствует по количеству студентов. Санитарно - техническое состояние сан узлов в первом туалете для студентов крайне неудовлетворительное, имеются трещины, от стен осыпается штукатурка, полы покрыты черными пятнами. Унитазы в засыпаны сухой хлорной известью, смывные бочки без крышек. Во втором туалете для студентов проводился ремонт, замена оборудования на новые, установка электрического обогревателя.

Учебное заведение размещено в приспособленных помещениях, ранее здание детского сада. Здание двухэтажное, имеется 3 входа. Фасад здания требует проведения отделочных работ, т.к. имеются трещины, сколы на стенах.

Водоснабжение, канализация центральные. Источники горячего водоснабжения установлены в душевой, в буфете. Водоснабжение подведено в лабораторные кабинеты, санузел, буфет, подсобные кабинеты.

Отопление центральное, в отдельных кабинетах используются обогреватели. Вентиляция естественная, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф, в рабочем состоянии.

Искусственное освещение представлено люминесцентными, диодными лампами. Проведена замена лампочек в кабинетах на новые светодиодные.

В состав филиала входят следующие учебные кабинеты:

2 этаж: - лаборатория «Химия» (химическая лаборатория, лекционный зал, преподавательская); - лекционный зал; - кабинет инженерной графики; - лаборатория механики; аудитория товароведов; физико-математический кабинет,

В филиале работает 27 чел, из них 15 – преподаватели, АУП- 7 чел, АХЧ- 5 чел. Медицинские книжки представлены на 27 чел., медицинский осмотр пройден у 27 чел. Информация по сотрудникам прилагается в отдельном листе.

Подписи:


Санитарный врач



Люшакова О.Г.

Эмилев И.

Директор филиала
КГТУ г. Кара-Балта



Калчоров А.