

Макулдашылды
Биринчи Май райондук
оэгөчө кырдаалдар болумунун башчысы
подполковник У.Чоконбаев

“ ” 2023 ж.

БЕКІТЕМ
И.Раззакова Чыңғасы КМТУнун
Ректору И.Нышыбаев

“ ” 2023 ж.

Кафедрада (Бөлүмдөрдө) өрт коопсуздугун
алдын алуу үчүн
НУСКАМА

- Кафедра (Бөлүм) башчысы бөлүмдөгү өрт коопсуздугунун абалы учүн толук жоопкерчилик тартат, өрт коопсуздугунун режиминин сакталышын камсыздайт, өрт коопсуздугуна жооптуу адамдарды дайындайт. Кафедра (Бөлүм) башчысы БАРДЫК өрт өчүрүүчү алгачкы каражаттар менен камсыз кылуу жана аларды дайыма даярдыкта кармап турруу үчүн ЖЕКЕ ЖООПКЕР.

Кафедранын (Бөлүмдүн) кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Өрт өчүрүүчү жабдуулардын (өрт өчүргүчтер, ж.б.) бар жогун тактоо;
- Ар бир кабинет үчүн өрткө карши эскертуу сигналын жана өрт болгон учурда эвакуация жолдорун көрсөтүү менен өрт болгон учурга «эвакуация пландарын» иштеп чыгып, көрүнүктүү жерге илип коюулсун;
- Окуу имараттарда жана анын айланасындагы аймактардың санитардык абалына көз салуу, ачык отко жана тамеки тартууга тыю салуу;
- Өрт коркунучтуу суюктуктарды (өрттөнүүчү суюктуктарды) кабинеттерде, лабораторияларда, жер төлөлөрдө, имараттардын жанында сактоого тыю салуу;
- Жумушка киргенде жана мезгил-мезгили менен, жок дегенде 3 айда бир жолу, жумуш ордунда нускама өткөрүлүүчү журналына жазууларды киргизүү менен кызматкерлер менен жумуш ордунда өрт коопсуздугу боюнча тренингдерди өткөрүлүп турулсун.

Өрт болгон учурда өрттүү көргөн ар бир кызматкер же студент төмөнкүлөргө милдеттүү:

- 101 же 112 телефондору боюнча нөөмөт бөлүмүнө өрттүүн келип чыгышы жөнүндө билдирилсін;
- Өрт чыккандыгы жөнүндө окуу имаратынын вахтадагы кароолчусуна билдирилсін;
- Бул бөлмөдөгү адамдарга өзгөчө кырдаал жөнүндө эскертилсін;
- Алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттарды колдонуу менен өрттүү өчүрүүнү улантылсын.

Кароолчу өрт тууралуу сигнал алгандан кийин, 101, 112 телефондору боюнча өрт өчүрүүчүлөрдү чакырууга милдеттүү. Бул тууралуу күзөткө, институттун директоруна, комендантка жана АЧИ проректоруна билдириши керек. Авариялык башкаруу системасы, өрт сигнализациясын күйгүзүлсүн, адамдарды жана мүлкүү эвакуациялоо үчүн бардык авариялык чыгууларды дароо ачылсын.

Ар бир студент жана кызматкер өрт болгон учурга эвакуациялоо планын билиши керек жана окуу имаратында өрт коопсуздугунун талаптарын шексиз сактоосу зарыл.

Китепканада өрт өчүргүчтөрдү сактап коюунун жана колдонуунун тартиби:

Өтмөктөрдөгү өрт өчүргүчтөр адамдардын коопсуз эвакуацияланышына тоскоол болбошу керек. Өрт өчүргүчтөрдү жайлардан чыгуучу жерлерге жакын жерде, полдон 1,5 метрден ашпаган бийиктикте гана коюу керек.

ОП-5 өрт өчүргүчтөрдү колдонуу эрежелери:

- Порошок ОП-5 өрт өчүргүч катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттардын, 1000 В чейинки чыңалуудагы электр орнотмолорунун (А, В, С, Е классындагы өрттөрдү) өрттөнүшүн өчүрүүгө арналган;
- Өрттү 2 м алыстыктагы аралыктан өчүрүү керек;
- Чыңалуудагы электр жабдууларын өчүрүүдө өрт өчүргүчтүн раствруб же корпусун 1000 В чыңалуудагы ток өткөрүүчүнүн ачык бөлүктөрүнө 1 метрден жакын алып барууга тыю салынат;
- Жарактуулук мөөнөтү – 1-15 с.

ОП-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

Эгерде объект күйүп баштаса, анда төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

- пломбаны сындыруу менен төөнөгүчтү сууруп сал;
- түтүктү кармап алып рычагды бас;
- өрт өчүргүчтөн чыккан агымды жалындын четине багытта.

ОУ-5 маркасындагы өрт өчүргүчтү колдонуу эрежелери.

ОУ тибиндеги көмүр кычыл газдуу өрт өчүргүчтөр электр зымдарынын, кабелдеринин, электр түзүлүштөрүнүн майда өрттөрүн өчүрүүгө арналган (чыңалууну өчүргөндө гана өчүрүүгө колдонулат):

- зиянга учураган өрт өчүргүчтөрдү колдонулбасын (корпус мырыйган ж.б.);
- өрт өчүргүчтөрдү ыргытууга болбойт, аларды сактоого бекиткичтери бар атайын күтүларда гана уруксат берилет;
- өрт өчүргүчтөрдү жылытуучу приборлордун жанында сактоого тыю салынат.

ОУ-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

- өрт өчүргүчтү туткасынан кармап, раствруду өрт болуп жаткан тарапка багытта;
- өрт өчүргүчтүн вентилин saatтын жебесине каршы айлантып ачuu керек;
- эксплуатация учурунда (раствруб аркылуу карга окшогон көмүр кычыл газынын чыгышы), колунду үшүтүп албас үчүн растврубга тийгизип кармоого тыю салынат.

КТЭКЖКБ башчысы

З. Т.Мусакожаев

Макулдашылды:

Профсоюздук уюмдун торайымы

А. А. Абылаева